



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

### Предписания № 61/1/22

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Егорьевская средняя  
общеобразовательная школа», ИНН 2239001575, ОГРН 1022202611749**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска, г. Змеиногорска и Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, Локтевского, Третьяковского, Курьинского районов по пожарному надзору (ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю)

(наименование органа ГПН)

№ 61 от «29» января 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«13» февраля 2018 г. с «14» ч. «30» м. по «15» ч. «30» м. Продолжительность 1 час

**проведена плановая проверка:** Дознавателем отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы –государственным инспектором г. Рубцовска, г. Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору Пинчуком Евгением Сергеевичем, по адресу: Алтайский край, Егорьевский район, с. Новоегорьевское, пер. Школьный, 23, объекта защиты МОУ «Егорьевская СОШ»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **директором Прониной Ириной Олеговной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Диспетчерский пункт (пожарный пост), где установлен блок управления пожарной автоматикой, не обеспечен ручными электрическими фонарями	п. 65 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15 марта 2018 года
2	На плане эвакуации людей при пожаре 1-го этажа места хранения первичных средств пожаротушения соответствуют фактическому расположению	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15 марта 2018 года
3	Не ведется журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15 марта 2018 года
4	В коридоре 1-го этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15 марта 2018 года
5	В коридоре 2-го этажа отсутствуют знаки пожарной безопасности обозначающие пути эвакуации	п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390	15 марта 2018 года
6	Пути эвакуации в здании МОУ «Егорьевская средняя общеобразовательная школа» отделаны горючими материалами (Данное нарушение предложено к исполнению предписанием № 415/1/123 от 27.07.2017 года)	п. 6.25* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7)(в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)	05 августа 2018 года

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

дознаватель отделения дознания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Рубцовска, г. Змеиногорска и Волчихинского, Егорьевского, Курьинского, Локтевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского, Угловского районов по пожарному надзору Пинчук Е.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



[Handwritten Signature]  
(подпись)  
М.Л.П.

“ 13 ” февраля 20 18 г.  
Предписание для исполнения получил:  
[Handwritten Signature]  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Пронина И.О.  
(фамилия, инициалы)

“ 13 ” февраля 20 18 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 658219